




170000271614



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0418

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2018CCC0201-2897556

产品名称：1、带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座  
2、带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座

型号：1、S80-2K223/G、S80-2K223、S80-K223/G、S80-K223  
S80-2K123/G、S80-2K123、S80-K123/G、S80-K123  
R9-K123、R9-K223、R9-2K123、R9-2K223 10A250V~  
2、S80-523/G、S80-523、R9-523 10A250V~  
S80-725/G、S80-725、R9-725 MAX10A250V~

检测机构：重庆仕益产品质量检测有限责任公司





# 变更确认表

CQC/07 流程 0102.03

变更申请号: A2018CCC0201-2897556

申请人: 浙江天正电气股份有限公司

原证书号: 2014010201726816

产品名称: 带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座;  
带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座;

型号: S80-2K223/G、S80-2K223、S80-K223/G、S80-K223、S80-2K123/G、S80-2K123、S80-K123/G、  
S80-K123、R9-K123、R9-K223、R9-2K123、R9-2K223、S80-523/G、S80-523 10A250V~  
S80-725/G、S80-725、R9-523、R9-725 MAX10A 250V~

- 变更内容:
- 1、增加产品型号
  - 2、安装架材料变更
  - 3、增加材料供应商
  - 4、外观变更

变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1、增加产品型号	带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 S80-2K223/G、S80-2K223、S80-K223/G、S80-K223、S80-2K123/G、S80-2K123、S80-K123/G、S80-K123 10A250V~	带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 S80-2K223/G、S80-2K223、S80-K223/G、S80-K223、S80-2K123/G、S80-2K123、S80-K123/G、S80-K123、R9-K223、R9-2K123、R9-K123、R9-2K223 10A250V~
	带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 S80-523/G、S80-523 10A250V~ S80-725/G、S80-725 MAX10A250V~	带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 S80-523/G、S80-523、R9-523 10A250V~ R9-725、S80-725/G、S80-725 MAX10A250V~
2、安装架材料的变更	铁	塑料
3、增加材料供应商	保护门: 浙江天正智能电器有限公司  底座: 浙江天正智能电器有限公司  插孔: 浙江天正智能电器有限公司	保护门: 浙江天正智能电器有限公司 温州聚兴塑化有限公司 中广核俊尔斯新材料有限公司 底座: 浙江天正智能电器有限公司 中广核俊尔新材料有限公司 插孔: 浙江天正智能电器有限公司 中广核俊尔新材料有限公司





# 变更确认表

CQC/07 流程 0102.03

3、增加材料 供应商	面板： 浙江天正智能电器有限公司	面板： 浙江天正智能电器有限公司 中广核俊尔新材料有限公司
4、外观变更	圆形按钮	方形按钮、圆形按钮

变更结论：同意以上变更

上报单位负责人批准（签字）：

日期：



重庆仕益产品质量检测有限责任公司



# 安全型式试验报告

<p>申请编号: A2018CGC0201-2897556</p> <p>样品名称: 带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座</p> <p>型号规格: R9-2K223 10A 250V~</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 12 只</p> <p>样品生产序号: /</p> <p>收样日期: 2018-05-31</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
---	---





**试验依据标准:**

GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分: 通用要求》  
 GB/T 1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》  
 GB/T 16915.1-2014 《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分: 通用要求》

**试验结论: 合格。**

**本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:**

本单元覆盖带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 R9-K123、R9-K223、R9-2K123 10A250V~，带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 R9-523 10A250V~、R9-725 MAX10A250V~。

<p>主检: 夏 亮 签名:  日期: 2018-07-05</p>	 <p>重庆盛品质量检测有限公司              检验检测专用章              2018年7月05日              500103807801</p>
<p>审核: 张 岩 签名:  日期: 2018-07-05</p>	
<p>签发: 张 文 签名:  日期: 2018-07-05</p>	

备注	<p>1、覆盖样品各 6 只。</p> <p>2、本报告为证书 2014010201726816 的变更报告, 需与原报告 C-02401-14011310758-S-XG1 和 02401-1501102018 配合使用;</p> <p>3、本报告变更内容: 增加产品型号、安装架材料变更、增加材料供应商、外观变更。</p>
----	---