



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2010CCCC0305-1015606

(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型号: THQ2-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2010CCCC0305-1015606 (任务编号) 样品名称: 双电源自动转换开关 型号规格: THQ2-400 样品数量: 2 台 样品生产序号: / 收样日期: 2010-10-25 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	申请人: 浙江天正电气股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 制造商: 浙江宇业电气有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇后街工业区(昌林液压气动成套有限公司东幢5楼) 生产厂: 浙江宇业电气有限公司 生产厂地址: 乐清市柳市镇环城东路19号
--	--


试验依据标准: GB/T 14048.11-2008 《低压开关设备和控制设备 第6-1部分: 多功能电器转换开关电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THQ2-400 lth:400A; Ue:AC400V; le: 40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A, 180A,200A,225A,250A,315A,400A; 使用类别: AC-33B; lcm:17kA; lcw:10kA; PC 级; 3P,4P.	YES1-400 lth:400A; Ue:AC400V; le: 40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A, 180A,200A,225A,250A,315A,400A; 使用类别: AC-33B; lcm:17kA; lcw:10kA; PC 级; 3P,4P.
---	---

经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2009010305341990)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

主检: 王雪芬 签名: <i>王雪芬</i> 日期: 2010-12-20	
审核: 韦玉响 签名: <i>韦玉响</i> 日期: 2010-12-20	
签发: 胡德霖 签名: <i>胡德霖</i> 日期: 2010-12-20	

备注	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	申请人名称	上海宇焯电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
	申请人地址	上海市青浦区朱家角镇沈砖路 1576 号 A853 室	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
	型号	YES1-400	THQ2-400
	母证书编号	2009010305341990	
	母证书检测机构	浙江立德产品技术有限公司	
	说明: 本试验报告引用编号为"C-018-DC090414"的报告, 仅修改了申请人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。		