



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2948452






产品名称: 时间继电器

型 号: JS14-A, JS14-AC

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: A2018CCC0303-2948452                  样品名称: 时间继电器                  型号: JS14-A、JS14-AC                  商 标:                   样品数量: 10 台                  样品来源: 生产企业送样                  收样日期: 2018 年 09 月 20 日                  完成日期: 2018 年 11 月 08 日</p>	<p>委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区                  生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区                  生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  JS14-A、JS14-AC;                  Ui: 380V; Uimp: 2.5kV;                  AC-15: Ue: AC220V, Ie: 0.5A;                  DC-13: Ue: DC24V, Ie: 0.5A;                  Ith: 5A;                  防护等级: IP40</p>	
<p>主检: 徐胜杰 签名:  日期: 2018-11-25</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-11-25</p>	
<p>签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-11-25</p>	
<p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原认证情况见附页</p>	