



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673073

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

TGB1NLE-40L、TGB1NLA-40L、TGB1NLE-40HL、TGB1NLA-40HL； Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue AC240V; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A; B、C、D 型特性; TGB1NLE-40L、TGB1NLA-40L: Ics=Icn: 6000A; TGB1NLE-40HL、TGB1NLA-40HL: Ics: 7500A、Icn: 10000A; TGB1NLE-40L、TGB1NLE-40HL: I Δ n: 30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/AC 型; TGB1NLA-40L、TGB1NLA-40HL: I Δ n: 30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/A 型; 电子式; I Δ m: 3000A; 极数: 1P+N(一个保护极, N 极常通); 50/60Hz

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 08 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

