



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303671868

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器

ST3PA, ST3PC, ST3PF, ST3PR; $U_i: 380V$; $U_{imp}: 2.5kV$; $I_{th}: 5A$;
AC-15: $U_e/I_e: AC220V/0.5A$; DC-13: $U_e/I_e: DC24V/0.5A$; IP20. 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303671868

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

ST 3 P □ - □

① ② ③ ④ ⑤

①ST：时间继电器

②3：设计序号

③P：安装方式 P：插拔式

④型式特征：A：基型（通电延时，多档式）

C：瞬动型（通电延时，多档式）

F：断电延时型

R：往复循环延时型

⑤延时范围代号（适用于多档式）用 A, B, C, D, E, F, G 表示

型号	延时范围
ST3PA ST3PC	A:0.5s/5s/30s/3min; B:1s/10s/60s/6min; C: 5s/50s/5min/60min; D:10s/100s/10min/60min; E:60s/10min/60min/6h; F:2min/20min/2h/12h; G:4min/40min/4h/24h
ST3PF	1s,5s,10s,30s,60s,120s,180s
ST3PR	6s/60s, 10s/10min, 30s/30min, 60s/60min

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司