



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680453

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器

DZ20Y-1250、DZ20J-1250; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 630A、700A、800A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Y 型: Ics: 32.5kA, Icu: 50kA; J 型: Ics: 38kA, Icu: 65kA; 极数: 3P; 不适用于隔离; 配用的辅助触头: Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680453

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

DZ 20 □ - □ □ / □ □ □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ①DZ：塑料外壳式断路器
- ②20：设计序号
- ③□：短路分断能力级别（Y为一般型，J为较高型）
- ④□：壳架等级额定电流（A）
- ⑤□：操作方式代号（不标代号为手柄直接操作，P为电动操作，Z为转动操作）
- ⑥□：极数代号（3为三极）
- ⑦□：脱扣器型式及附件代号

| 附件名称<br>附件代号<br>脱扣器方式 | 无   | 报警触头 | 分励脱扣器 | 辅助触头 | 欠压脱扣器 | 分励脱扣器辅助触头 | 分励脱扣器欠压脱扣器 | 二组辅助触头 | 辅助触头欠压脱扣器 | 分励脱扣器报警触头 | 辅助触头报警触头 | 欠压脱扣器报警触头 | 分励脱扣器辅助触头报警触头 | 分励脱扣器欠压脱扣器报警触头 | 二组辅助触头报警触头 | 辅助触头欠压脱扣器报警触头 |
|-----------------------|-----|------|-------|------|-------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 瞬时脱扣器                 | 200 | 208  | 210   | 220  | 230   | 240       | 250        | 260    | 270       | 218       | 228      | 238       | 248           | 258            | 268        | 278           |
| 复式脱扣器                 | 300 | 308  | 310   | 320  | 330   | 340       | 350        | 360    | 370       | 318       | 328      | 338       | 348           | 358            | 368        | 378           |

⑧□：用途代号（不标代号为配用电用）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司