



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681698

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

TGM3Rse-160L、TGM3Rse-250L、TGM3Rse-160M、TGM3Rse-250M; Ue: AC400V; Ui: 1000V;
Uimp: 8kV; In: 160A(63A~160A 可调)、250A(63A~250A 可调或固定一档); 过电流脱扣器类型:
电子式; L 型: Ics: 25kA; Icu: 36kA; M 型: Ics: 36kA; Icu: 50kA; Icw: 3kA/1s; 选择性
类别: A 类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助触头 OF-M, 报警触头 SD-M:
1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A;
DC-13: DC110/220/250V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 23 日 有效期至: 2029 年 08 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

