



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307683359

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
具有剩余电流保护的断路器

DZ15HL-100,DZ15LE-100  $U_i$ :400V;  $U_e$ :AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);  
 $I_n$ :50A,63A,80A,100A; 过电流脱扣器类型:液压电磁式;  $I_{cs}$ :2.5kA; $I_{cu}$ :5kA;  
 $I_{\Delta n}$ :15mA/30mA/50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/AC 型; 剩余电流脱扣器的类型:电子式;  
 $I_{\Delta m}$ :1.5kA; 选择性类别:A 类; 脱扣级别:10A; 极数:2P,3P,3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭)

产品标准和技术要求  
GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

