



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673282

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

直流断路器

TGBG-63DC、TGB1N-63DC；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 12 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 08 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673282

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGBG-63DC、TGB1N-63DC;  $U_i$ : 1200V;  $U_{imp}$ : 6kV;  $U_e$ : DC250V, DC300V(1P 外形)、DC500V, DC600V(2P 外形)、DC750V、DC900V(3P 外形)、DC1000V, DC1200V(4P 外形);  $I_n$ : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;  $I_{cs}=I_{cu}$ : 6kA(1P DC250V, 2P DC500V, 3P DC750V, 4P DC1000V), 4.5kA(1P DC300V, 2P DC600V, 3P DC900V, 4P DC1200V); 选择性类别: A 类; 接线方式: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; 所有极均为保护极, 适用于隔离用

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司