



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308652375

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

半导体设备保护用熔断体

TGRS3Z-100□□ Un:DC250V/DC500V/DC750V/AC500V/690V/AC800V; In: 1A、
2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A;
额定分断能力：50kA (DC250V/DC500V/DC750V) /100kA (AC500V/AC690V
/AC800V)；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 13539.4-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 09 日 有效期至：2029 年 07 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308652375

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

TG RS 3 Z -100 □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 企业特征代号
- ② 有填料快熔
- ③ 设计序号
- ④ 电压类别
- ⑤ 尺码
- ⑥ 销售渠道代号: **B:**传统行业
C:新兴新能源行业
- ⑦ 安装方式: **Q:** 螺栓连接安装

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司